

PREGÃO 45/2021 – SEI n. 0004632-05.2021.6.21.8000

Servidores de rede e discos - RP

PERGUNTA

AO

TRE RS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2021

Senhores,

Gostaríamos de participar do Pregão Eletrônico instaurado através da Licitação em epígrafe, porém, surgiu-nos uma dúvida, conforme segue.

Está sendo solicitado no item 1 do Anexo I – Termo de referência: Servidor de Rede Tipo1:

4.1.4.1 O servidor tipo 1 deve ter altura máxima de 1U (uma unidade de rack);

Perguntamos: Visando garantir isonomia e uma melhor economicidade na contratação, entendemos que poderá ser aceito também gabinete de altura máxima de 2U's. Está correto nosso entendimento?

Atenciosamente,

Patrícia Azeredo | Governo

51 99548-2500 | patriciaazeredo@athenas.inf.br

Athenas Automação Ltda.

51 3363-4800

RESPOSTA

A Pregoeira, no uso de suas atribuições legais, responde o esclarecimento conforme manifestação da área técnica:

“Não está correto o entendimento. Devido ao pouco espaço livre nos racks de nosso data center, mantemos a exigência de altura máxima de 1U.”

Att.

Rosana Adolfo,

PREGÃO 45/2021 – SEI n. 0004632-05.2021.6.21.8000

Servidores de rede e discos - RP

Pregoeira.